

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 т.262-20-09 ф.262-20-09 E-mail:

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю**

(наименование органа государственного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова, 50 А, тел. (86164) 70501, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 109/1/7

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

МБОУ СОШ №13

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору
Каневского района *Маракуша А.С.*

Отдел надзорной деятельности и про- № 109
филактической работы Каневского
района управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю

(наименование органа ГПН)

от « 24 » октября 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 13 ч 00 мин.

« 26 » ноября 2018 г. по 14 ч 00 мин. « 26 » ноября 2018 г.

проведена внеплановая выездная проверка с целью исполнения ежегодного плана плановых прове-
рок отдела НД и ПР Каневского района управления НД и ПР Главного управления МЧС России по
Краснодарскому краю на 2018 год, размещенного на сайте прокуратуры Краснодарского края
(<http://www.prokuratura-krasnodar.ru>) и на сайте Главного управления МЧС России по Краснодар-
скому краю (<http://23.mchs.gov.ru>)

Лицо проводившее проверку: ВрИО начальника отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, Государственный инспектор Каневско-
го района по пожарному надзору капитан внутренней службы Стрижаков Максим Тимофеевич
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Наименование объекта и адрес **ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ, ст. При-**
вольная ул. Хрюкина №58

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором Сонько Лариса Георгиевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы не обеспечена подача светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	В нарушение ст. 83 ч.7 Федерального закона №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	17.06.2019	
2.	В здании школы установить эвакуационное освещение на путях эвакуации, включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	В нарушение СНиП 23-05-95* п. 7.62	17.06.2019	
Главный корпус				
3.	В кабинете бухгалтера допускается пользование розетками с повреждением	В нарушение пп. «а,б» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.	17.06.2019	
4.	В здании школы проверить сети внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу (проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год)	В нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390	17.06.2019	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправность, своевременное обслуживание и	В нарушение п.55. Правил противопожарного режима в Российской	17.06.2019	

	ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарный водоем не держит воду)	Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390		
6.	Установить противопожарные люк ведущие на чердачное помещение с пределом огнестойкости ЕИ-30.	В нарушение ФЗ № 69 ст.20 СНиП 21-01-97* п.5.14 т.2	17.06.2019	
7.	Отсутствует противопожарная дверь в электрощитовой на 1 этаже здания школы	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) п. 5.14 таб.№2	17.06.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **июне 2019 г.**

(квартал, месяц).

Подписи лиц, проводивших проверку:

ВрИО начальника отдела НД и ПР Каневского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю,
Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору Стрижаков М.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«26» ноября 2018 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Директор Сонько Лариса Георгиевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 26» ноября 2018 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.