

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

350000, г. Краснодар, ул. Мира, 56 тел./факс: (861) 262-20-09

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Каневского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

353730, ст. Каневская, ул. Резникова В.Ф., 50А тел/факс: (86164) 7-05-01, E-mail: 22-ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 71/1/15
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 13 имени дважды Героя Советского Союза Хрюкина Т.Т. муниципального
образования Каневской район

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

с 12.05.2021 года по 07.06.2021 года проведена плановая/выездная проверка за соблюдением
требований норм пожарной безопасности зданий, территории находящейся по адресу:
Краснодарский край, Каневской р-н, ст. Привольная, ул. Хрюкина, 58

Государственный инспектор Каневского района по пожарному надзору - инспектор ОНД и
ПР Каневского района, майор внутренней службы Христюк Дмитрий Александрович
совместно с: Сонько Ларисой Георгиевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные при проведения мероприятия по надзору:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс- я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Провести категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений электрощитовой, склада кухни с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны	п. 12 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
2.	Оборудовать двери в лестничных клетках приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах	п. 24 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 4.4.6. СП 1.13130.2020	01.11.2021	
3.	Установить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
4.	Установить двери эвакуационных выходов открывающиеся по ходу	п. 27 д) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ	01.11.2021	

	эвакуации (столовая, спортзал, малый спортзал, 1 этаж л/к у спортзала)	от 16.09.2020 г. № 1479		
5.	Провести испытания средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации сверх срока службы	п. 54 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
6.	Повести замену средств обеспечения пожарной безопасности, эксплуатирующиеся сверх срока службы	п. 54 ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
7.	Определить порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений в помещении кухни. Провести работы с составлением соответствующего акта и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (не реже 1 раза в год)	п. 43. ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
8.	Не допускать хранение горючего материала у электрощитов ближе 1 метра (мастерская)	п. 35 е) ППР в РФ, утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 г. № 1479	01.11.2021	
9.	Оборудовать лестницы в лестничных клетках поручнями (1 этаж)	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.3.5. СП 1.13130.2020	01.11.2021	
10.	Оборудовать лестницы поручнями с двух сторон (у малого спортзала, фойе 1 и 2 этажа)	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.3.5. СП 1.13130.2020	01.11.2021	
11.	Оборудовать лестницу в спортзале ограждением с поручнями с двух сторон и промежуточным поручнем	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.3.5. СП 1.13130.2020	01.11.2021	
12.	Оборудовать двери эвакуационных выходов из лестничной клетки шириной не менее 1,2 м. (наружные двери и двери тамбуров)	ст. 6, 53. Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2021	
13.	Предусмотреть выходы из подвала через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа	ст. 6, 53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 4.2.2. СП 1.13130.2020	01.11.2021	
14.	Не допускать пребывания детей любых	ст. 6, 53,89 Федерального	01.11.2021	

	возрастных групп в подвальном этаже.	закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 7.12.8. СП 1.13130.2020		
15.	В помещении столовой над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом и залом для посетителей, на высоте от 2-х м от пола и до потолка предусмотреть сплошную перегородку, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	ст. 6, 53,89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года № 123-ФЗ, п. 5.5.2. СП 4.13130.2020	01.11.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

01.11.2021 г.

(дата)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР Каневского района
майор вн. службы Христюк Д.А.

(фамилия, имя, отчество государственного (ых) инспектора (ов)
по пожарному надзору, проводившего (их)

«07» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

«07» июня 2021 г.

(подпись)
М.Л.П.*

Директор МБОУ СОШ № 13

(должность, Ф.И.О.)

Сонько Лариса Георгиевна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору